



PLANTA BAIXA - 6º ANDAR
ESC. 1/50

SISTEMA PREVENTIVO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
DE ACORDO COM PROJETO APROVADO ANTERIORMENTE

DETALHAMENTO ESCADA DE ACORDO
COM PROJETO APROVADO

LEGENDA

EXTINTOR POS 4 kg

EXTINTOR CO2 4 kg

PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL

INDICAÇÃO DE NÚMERO DE PAVIMENTO

SINALIZAÇÃO LUMINOSA COM INSCRIÇÃO "SAÍDA" - h = 2,10m

SINALIZAÇÃO LUMINOSA COM INSCRIÇÃO "SAÍDA" E SETA INDICATIVA - h = 2,10m

SINALIZAÇÃO LUMINOSA COM INSCRIÇÃO "SAÍDA" E SETA INDICATIVA - DUPLA FACE - h = 2,10m

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE PAREDE - 9W 600 LUMENS - h = 2,10m

PORTA CORTE FOGO 90 MINUTOS

ABRIGO DE MANGUEIRA COM HIDRANTE

ACIONADOR DE ALARME TIPO QUEBRA VIDRO E SONORIZADOR C/ INDICAÇÃO DO CIRCUITO

NOTAS

A) A LETURA DO MEMORIAL DESCRITIVO E FUNDAMENTAL PARA O ENTENDIMENTO DO PROJETO.
B) A POSIÇÃO DOS PONTOS DEVERÁ SER CONFIRMADA COM O PROPRÉTIÁRIO ANTES DAS ETAPAS DE CONCRETAGEM DAS LAJES E REVESTIMENTO FINAL DAS ALVENARIAS.

01	07/08/2013	ARLEY	ALTERAÇÃO POSIÇÃO LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA E EXTINTOR
00	25/06/2013	ARLEY	ENTREGA
REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO

QUATRO ENGENHARIA ASSOCIADOS LTDA - CNPJ: 07.286.798/0001-04 - CATEGORIA 7.286.040
RUA JOÃO DE DEUS, 100 - JARDIM BELLA VISTA - FLORESTA - FLORESTA - SC - CEP: 88040-000 - FONE: (41) 3224.5489
E-MAIL: QUATRO@QUATROENGENHARIA.COM.BR - WWW.QUATROENGENHARIA.COM.BR

PROJETO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	PROPRIETÁRIO
ARLEY ANSELMO JUNIOR CRA 25.248/2013	EXECUÇÃO	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAD

PROJETO
EDIFICAÇÃO COMERCIAL
PLANTA BAIXA

COORDENAÇÃO

AV. PREFEITO OSÍCAR CUNHA, 260 - 6º ANDAR - ED. ROYAL BUSINESS CENTER - CENTRO - FPOJUSC

ESCALA

INDICADA

DATA

25/06/2013

DESENHISTA

BAC

PROJETO Nº

00

PRIMEIRO

01

1/28